



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE
18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. sek. (086) 276 30 70, fax.: (086) 276 30 72
e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.pl

Zambrów dn. 15.03.2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. sek. 086 276 30 70, fax 86 276 30 72
Kod pocztowy 18-300

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„NAREW”
w Grądach Woniecko 16/11
18-312 Rutki

HK.9020.28.2023

DECYZJA NR 3.HK.D.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2023.338 tj.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1; § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 9 oraz załącznika nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294) oraz art. 10 §1 i §2, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) po otrzymaniu wyników jakości wody pobranej w dniu 2023.03.13 w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „NAREW” w Grądach Woniecko 16/11; 18-312 Rutki Kossaki i zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr M.9051.294.2023 z dn. 14.03.2023 r. sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży, ul. Dworna 21

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Grądach Woniecko z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz nakazuje:

1. Unieruchomienie przedmiotowego wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej (wyłącznie w celach technologicznych) oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (np. spłukiwania toalet).
2. Podjęcie przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem bakteriologicznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294) oraz przekazanie ich na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zambrowie wraz z harmonogramem ich realizacji.
3. Poinformowanie odbiorców wody o jej niewłaściwej jakości, w tym poprzez umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „NAREW” w Grądach Woniecko 16/11; 18-312 Rutki Kossaki, jeżeli taka strona jest prowadzona.
4. Bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o podejmowanych działaniach.
5. Przedłożenie do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zambrowie wyników bakteriologicznego badania wody z ww. wodociągu, potwierdzających jej właściwą jakość
6. Zapewnienie odbiorcom wody z tego wodociągu zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

Obowiązkom określonym w punkcie 1-4 i 6 niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Termin wykonania punktu 5 do dnia 20.03.2023r.

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie.



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE**

18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50

tel. sek. (086) 276 30 70, fax.: (086) 276 30 72

e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.pl

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie w dniu 14.03.2023 r. otrzymał od Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „NAREW” w Grądach Woniecko 16/11; 18-312 Rutki Kossaki wynik badania wody pobranej w dniu 13.03.2023r. z punktu w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko z wodociągu Grądy Woniecko - sprawozdanie badań wody nr M.9051.294.2023 z dn. 14.03.2023 r.).

Badanie laboratoryjne ww. próbki wykazało obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 5 (jtk) przy niepewności wyniku (2:10). Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294) bakterie grupy coli powinny być nieobecne w 100 ml wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody i podjęcie stosownych działań naprawczych wraz z określeniem terminu ich realizacji zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 9 ww. rozp. mających na celu wyeliminowanie niewłaściwej jakości wody.

W związku z ww. okolicznościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294) postanowił stwierdzić brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2023.338 tj.) nakazuje unieruchomienie wodociągu zaopatrującego ludność w wodę.

Unieruchomienie wodociągu oznacza zakaz korzystania z wody do celów spożywczych, picia, przygotowania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpeli.

Ze względu na ochronę zdrowia konsumentów, niniejszej decyzji w punktach 1 - 4 i 6 nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 §1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. W niniejszej sytuacji faktycznej koniecznym było natychmiastowe zamknięcie wodociągu ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Uruchomienie wodociągu będzie mogło nastąpić po przeprowadzeniu przez stronę działań naprawczych i ponownym pobraniu próbek wody skutkujących stwierdzeniem, że woda nadaje się do spożycia.

Stronę zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego źródła wody.

Na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zastosowania art.10 §1 Kpa (zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania) ze względu na to, że załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki - z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie jako organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zambrowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE**

18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. sek. (086) 276 30 70, fax.: (086) 276 30 72
e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.pl

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje natychmiastowej wykonalności decyzji w punktach objętych rygiorem natychmiastowej wykonalności.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Zambrowie

Kierownik
Sekcji Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia

Renata Zatoń

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Rutki Kossaki 18-312
2. a/a



